

試験焼却実施中の測定結果(5)

1 排ガス中の放射性セシウム測定結果

試料採取日:平成25年1月23日(水)

単位:ベクレル/m³N

試料名	実施前(1月17日採取)		実施中(1月23日採取)	
	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137
排ガス(ろ紙部) 1号炉	不検出(<1)	不検出(<1)	不検出(<1)	不検出(<1)
排ガス(捕集水部) 1号炉	不検出(<1)	不検出(<1)	不検出(<1)	不検出(<1)
排ガス(ろ紙部) 2号炉	不検出(<1)	不検出(<1)	不検出(<1)	不検出(<1)
排ガス(捕集水部) 2号炉	不検出(<1)	不検出(<1)	不検出(<1)	不検出(<1)
排ガス(ろ紙部) 3号炉	不検出(<1)	不検出(<1)	不検出(<1)	不検出(<1)
排ガス(捕集水部) 3号炉	不検出(<1)	不検出(<1)	不検出(<1)	不検出(<1)

* 検出下限値はセシウム134とセシウム137それぞれ1ベクレル/m³N

基準:セシウム134濃度/20+セシウム137濃度/30≦1

測定方法:平成23年12月 環境省作成の廃棄物関係ガイドライン(第5部 放射能濃度等測定方法ガイドライン)による。
使用測定器:ゲルマニウム半導体検出器(キャンベラ社製 型式GC2520)
測定機関:日本海環境サービス㈱

測定結果について

基準値を超えていない事を確認しました。