

試験焼却実施中の測定結果(6)

1 排ガス中のダイオキシン類測定結果

試料採取日:平成25年1月23日(水)

単位:ng-TEQ/m³N

試料名	実施中(1月23日採取)	基準等
排ガス 1号炉	0.020	5ng-TEQ/m ³ Nを超えないこと。
排ガス 2号炉	0.0000059	
排ガス 3号炉	0.00021	

測定機関:株式会社福井環境分析センター

測定結果について

基準値を超えていないことを確認しました。